



**LICITACIÓN PRIVADA N° 11/21**  
**EXPEDIENTE N° 137.256**

**Asunto: *ADQUISICIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS E INVERSORES DE POTENCIA***

Atento a la consulta efectuada por una de las firmas interesadas en participar en el procedimiento de referencia, se emite la presente Circular Aclaratoria Con Consulta.

**CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° -1-**

- ¿LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR EL COSTO DE LA INSTALACIÓN?:
- ***NO, LA COTIZACIÓN SE REFIERE SOLAMENTE A LA PROVISION DE LOS ITEMS DETALLADOS EN LOS PLIEGOS. SE DEBE INCLUIR LOS GASTOS DE TRASLADO, DESCARGA Y ENTREGA DE LOS MISMOS.***
- PARA CUMPLIR CON LA EFICIENCIA SOLICITADA DEL 21% DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS, LOS MISMOS DEBERÍAN SER DE POTENCIA NOMINAL MAYOR A LOS 450WP INDICADA EN LOS PLIEGOS. ¿SE DEBE COTIZAR PANELES DE POTENCIA SUPERIOR A LOS 450 WP?:
- ***LA COTIZACIÓN DE PANELES CON POTENCIA NOMINAL DE 450 WP CUMPLIRÁN CON LA ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS. NO OBS-TANTE, SE PODRÁ COTIZAR PANELES DE MAYOR POTENCIA NOMINAL COMO OFERTA ALTERNATIVA, LO CUAL SERÁ EVALUADO EN FUNCIÓN A POSIBLES VENTAJAS.***

DIRECCION DE CONTRATACIONES, 27 DE OCTUBRE DE 2021.

  
**Lic. MATIAS E. TELLO**  
Director de Contrataciones