



Río Cuarto, 14 de mayo de 2024

Contratación Directa N° 10/204
Expediente 145.244

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°1

CONSULTA N°1

Un posible oferente consulta, a los efectos de la presentación de la oferta, el requerimiento para la disposición de las baterías para los 10 minutos de autonomía solicitado en los pliegos.

RESPUESTA N°1

El área solicitante responde que las baterías que garanticen los minutos requeridos de autonomía, deberán estar en el mismo gabinete que contiene el Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

Dirección de Contrataciones.

Lic. MATÍAS E. TELLO
Director de Contrataciones