



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 17/2019	Ejercicio: 2019
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 1.	

Expediente N° 131.692

Rubro Comercial: 24 - EQUIPOS
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRABAJO
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 24 de ABRIL de 2019 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	24 de ABRIL de 2019 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 131.692 **CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS** **N° 17/2019**

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe		
					Unitario	Total	
1	259-02998-0051	30	C/U	Matafuego a base de de polvo químico ABC60 (DEM 60%) de 5 Kg de capacidad, con las siguientes características: -El extintor debe cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 3523 y debe poseer Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (C.H.A.S). -El agente extintor (polvo químico ABC60) debe cumplir con la Norma IRAM 3569. -Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío, cali...(ver detalle).			
2	434-01297-0202	30	C/U	Chapa baliza para matafuegos, con las siguientes características: -Material de alto impacto. -Con franjas, de color rojo y blanco de 10 cm de ancho, inclinadas en 45 ° respecto de la horizontal. -Con la indicación de ABC impresa. -Con la siguiente leyenda: Apto para instalaciones eléctricas -Medidas aproximadas: 87x30 cm.			
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA							

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Matafuego a base de de polvo químico ABC60 (DEM 60%) de 5 Kg de capacidad, con las siguientes características:

- El extintor debe cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 3523 y debe poseer Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (C.H.A.S).
- El agente extintor (polvo químico ABC60) debe cumplir con la Norma IRAM 3569.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío, calidad comercial SAE 1010, pintada de color rojo.
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliester con alta resistencia a la interperie.
- Vástago de latón, con asiento y oring de caucho sintético.
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliester con alta resistencia a la interperie.
- Presurizado con Nitrógeno seco a una presión de trabajo de 1,4 Mpa.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Con certificado de realización de prueba hidráulica.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 131.692

CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS

N° 17/2019

- Fabricado en 2018.
- Con tarjeta de identificación plastificada en la que se indique: Mes y año de fabricación, fecha de vencimiento de la carga, fecha de realización de prueba hidráulica, N° de prototipo, marca, capacidad y agente extintor. Ver Anexo I. No se recibirán los extintores si no poseen dicha tarjeta.
- Con gancho soporte metálico adecuado al tamaño del extintor.
- Embalados en cajas resistentes, individuales de cartón corrugado.
- Que posea cartel de señalización de extintor en material de alto impacto, fondo blanco con flecha roja, de 22 cm de ancho por 26 cm de alto aproximadamente, con la indicación "Matafuego".

Renglon 2 - Chapa baliza para matafuegos, con las siguientes características:

- Material de alto impacto.
- Con franjas, de color rojo y blanco de 10 cm de ancho, inclinadas en 45 ° respecto de la horizontal.
- Con la indicación de ABC impresa.
- Con la siguiente leyenda: Apto para instalaciones eléctricas
- Medidas aproximadas: 87x30 cm.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 131.692

CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS

N° 17/2019

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE